



**BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE
RAPORU (2025)**

HAZIRLAYAN: Peyzaj Yüksek Mimarı Sezer ÜNAL

İÇERİK

- 1) ÜNİVERSİTEMİZİN ERİŞİLEBİLİRLİKTE MEVCUT DURUMU**
- 2) 2015-2025 YILLARI İÇERİSİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK HİZMETLERİ ALANINDA YAPILANLAR**

1) ÜNİVERSİTEMİZİN ERİŞİLEBİLİLİKTE MEVCUT DURUMU

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi(BANU), 2015 yılında açılmıştır.

BANÜ bünyesinde bulunan birimlerde, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın "*Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formu (EK-1)*" doldurulmuş ve sonuçlar EK-2'de gösterilmiştir.

EK-2'de yer alan bilgilere göre:

- a) Tırabzanlar ve küpeşteler Fakülte ve MYO'lar için uygun değildir. (70 cm çocuklar ve 90 cm yetişkinler için 35-42 mm çapında küpeşteler kullanılmalıdır, tırabzan ve küpeşteler kesintisiz ilerlemelidir.)
- b) Bahçelerde standartlara uygun kaplamalı yollarda eksiklikler bulunmaktadır.
- c) Fakülte ve MYO'larda bahçe yolları üzerinde rampalar bulunmamakta veya standartlara uygun değildir.
- d) Açık ve kapalı otoparklarda "engelsiz ve erişilebilir otopark" alanları mevcut bazı fakülte ve yüksek okullarda bulunmaktadır.
- e) Fakülte ve MYO'larda "engelsiz ve erişilebilir tabelalandırmalar" bazı binalarda yapılmıştır.
- f) Binalara erişimde kullanılan rampaların eğimleri ve yüzey kaplamaları uygun olup, birçok binada yapılamamıştır.
- g) Giriş kapıları standartlara göre zıt renkle belirgin hale getirilmiştir.
- h) Yemekhanelerde engelli bireyler bağımsız olarak rahat bir şekilde yemeklerini alabilmelidirler. Bu husus Engelsiz Üniversite Bayrakları için öncül şartlardan birisidir. Var olan veya kullanılmayan turnike sistemleri bu duruma engel oluşturmaktadır.
- i) Binalardaki engelli tuvaletleri Erişilebilirlik Belgesi ve YÖK Engelsiz Üniversite Ödülü için öncüllerden birisidir. Birçok binamızda mevcut olup bazı binalarda yoktur.
- j) Acil Durum Yönetmeliklerine uygun işaretlendirme, sesli yönlendirme ve tabelalandırmalarda büyük eksiklikler bulunmaktadır.
- k) Üye sayısı 10 üzerinde olan her öğrenci topluluğunda en az 1 tane engelli öğrenci bulunmalıdır. Bu konuda öğrenci topluluklarını ve akademik danışmanlar bilgilendirilmelidir. Bakınız EK-2.
- l) Konferans salonlarında işitme engelliler için indüksiyon döngü sistemleri bulunmamaktadır.
- m) Fizyoterapist, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı ve klinik psikolog gibi uzman hizmetleri sağlanmamaktadır.
- n) Üniversitemizde işitme engelliler için kabin/ler bulunmamaktadır.





ASANSÖR KULLANIM TALİMATI

Instructions

1. Asansörün Çağırılması / Calling the Elevator:

- a) Çağrı butonuna basarak asansörün gelmesini bekleyiniz.
Press the call button and wait for the elevator to arrive.
- b) Asansör kata geldiğinde, inmek isteyen yolcu var ise öncelik veriniz.
When the elevator arrives at the floor, please give way to the passengers getting off, if there are any.

2. Asansöre Giriş - Çıkış / Entrance and Exit:

- a) Asansör kapısı açıldığında, kabinin katta olduğundan emin olunuz.
Make sure that the elevator is at the floor level when the doors are opened.
- b) Asansöre çocuklarla bindiğinizde, kabin kapısından uzak tutunuz, otomatik kapanan kabin kapısı sıkışmalara neden olabilir, dikkat ediniz.
When you board the elevator with children, keep them off the cabin doors. The automatically closing cabin door might result in jamming, so please be careful.

3. Seyir Halinde / While the elevator is moving:

- a) Asansörün kat göstergelerine dikkat ediniz.
Please pay attention to the floor indicators of the elevator.
- b) Asansörün kata gelmeden durması halinde alarm düğmesine basarak güvenlik görevlisinin sizinle irtibata geçmesini bekleyiniz.
In case the elevator stops between the floors, please press the alarm button and wait for the security staff to contact you.
- c) Güvenlik görevlisi talimatlarına uyunuz.
Please follow the instructions of the security staff.

Hiçbir şekilde kişisel çabalarla kabinden çıkmaya çalışmayınız. Asansöre 12 yaşından küçüklerin yalnız binnmeleri yasaktır.
Please do not attempt to get out of the elevator on your own. Children younger than 12 years are prohibited from getting on the elevator alone.

ASANSÖR İŞLETME TALİMATI
Lift Operating Instructions

2) 2015-2025 YILLARI İÇERİSİNDE ERIŞİLEBİLİRLİK HİZMETLERİ ALANINDA YAPILANLAR

Bandırma Onyeddi Eylül Üniversitesi (BANÜ) kuruluş yılı olan 2015 itibari ile bütçe ve yatırım planlamaları ile üniversiteye ait tüm yerleşkeler ve binalarda engelsiz yaşam için çalışmalar başlatmıştır. Bu çalışmalar kapsamında merkez yerleşke İİBF ve Rektörlük binası içinde ve bahçesinde yönlendirme tabelaları, hissedilebilir yüzeyler, kaymaz bantlar, uyarıcı levhalar, sesli acil çıkış uyarıları, engelli tuvaletleri, trabzanlar vs. ihale usulü ile yaptırılmış ve uygun hale getirilmiştir. Son olarak 2025 yılı içerisinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde çalışma yapılmış ve bu bina ve çevresi tamamıyla engelli bireyler için uygun hale getirilmiştir. Yeni yapılan binalar ve mevcut yerleşkelerde yer alan Yüksek okulların engelsiz yaşam şartlarına uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmakta olup, bütçe ve yatırım planlamalarına göre yapılması hedeflenmektedir.



